

Приложение № 2.5
к приказу Управления
Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)
от 22.10.2013 № 297-д

Территориальный отдел в Вилкйском районе
(Наименование структурного подразделения
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучию
человека по Республике Саха (Якутия))

директору
МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ»
Богдановой Т.М.
(Ф.И.О. законного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, должностного лица,
наименование юридического лица,
кому выдается предписание; адрес)

Предписание № 91

об устранении нарушений законодательства в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты прав потребителей и потребительского рынка,
технического регулирования

15 октября 2015 г.

п. Кысыл-Сыр
(место выдачи)

Специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в
Вилкйском районе Петров Дьулустан Петрович

(Ф.И.О. и должность лица, выдавшего предписание)

руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"

Акт внеплановой выездной проверки от 15.10.2015 г.

(перечислить рассмотренные документы)

в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кысыл-
Сырская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Вилкйский
улус (район)» Республики Саха (Якутия)

(для юридического лица - полное наименование; для ПБОЮЛ полностью фамилия, имя,
отчество)

678214, Республика Саха (Якутия), Вилкйский район, пос. Кысыл-Сыр, ул.
Интернациональная, 1

(место нахождения объекта (место жительства ПБОЮЛ))

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица дата внесения
записи 02 сентября 2008 года ОГРН 1021400641349 зарегистрировавший орган
Межрайонная инспекция ФНС № 3 по Республике Саха (Якутия).

(Дата и номер свидетельства о государственной регистрации, и наименование
зарегистрировавшего органа (для юридических лиц, ПБОЮЛ))

выявлены нарушения законодательства

В ходе проведения внеплановой проверки установлено, что из 2 пунктов предписания № 23 от
21.03.2014 г. не выполнен 1 пункт:

1. Пункт 1 - Во исполнение п. 8.1, п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях» неправомерно выполнен ремонт системы канализации в туалетных помещениях первого этажа.

(указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю в срок до 01.09.2016 г. :

1. Во исполнение п. 8.1, п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» провести ремонт системы канализации в туалетных помещениях первого этажа.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий и предоставление информации о принятых мерах в письменной форме возлагается на* директора МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ» Богданову Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания предоставить** 01.09.2016 г.

* в соответствии с частью 1 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

* в соответствии с частью 15 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

** в соответствии с ст. 19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.8 настоящего Кодекса, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Специалист-эксперт
территориального отдела
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Вилуйском районе:

должностное лицо,
проводившее проверку

подпись

Петров Д.П.

фамилия, имя, отчество

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, предусмотренном ст.198 АПК РФ, ст.254 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня вручения или получения копии предписания.

С предписанием ознакомлен(а) :

« _____ » _____ 20 _____ г.

(законный представитель
юридического лица, ИП,
должностное лицо, на которое
возлагается ответственность)

подпись

фамилия, имя, отчество